



## EQUIPAMENT JUVENIL MUNICIPAL

### Recomanacions bàsiques per al tancament

NOM DE L'EQUIPAMENT

DIA



ORDRE D'OPERACIÓ

SI/NO o  
anotació  
numèrica

1	PERÍMETRE DE L'EQUIPAMENT JUVENIL	
	Comprovar que no hi ha hagut actes de vandalisme / intrusió	<input type="text"/>
2	CONTROL D'ACCÉS	
	Comprovar correcte funcionament de la central de protecció a la intrusió	<input type="text"/>
	Comprovar correcte funcionament de la central de protecció i <u>contraincendis</u>	<input type="text"/>
3	ESPAIS INTERIORS inclosos bucs d'assaig, sales polivalents o específiques i magatzems	
	Ventilar, si pot ser de manera natural, afavorint la ventilació creuada	<input type="text"/>
	Revisar que no hi ha pèrdues d'aigua	<input type="text"/>
	Retirada de brutícia en cas que n'hi hagi	<input type="text"/>
	Desendollar tots els aparells elèctrics	<input type="text"/>
	Tancar totes les finestres un cop s'hagi ventilat	<input type="text"/>
	Deixar tots els espais tancats amb clau, si donen a l'exterior	<input type="text"/>
4	BAR	
	Retirar tots els productes dels congeladors i neveres	<input type="text"/>
	Desendollar els congeladors i altres aparells elèctrics	<input type="text"/>
	Un cop s'hagi desfet tot el gel, netejar i assecar amb un drap el seu interior. Deixar les tapes obertes perquè ventilin	<input type="text"/>
	En cas de disposar de claus independents, centralització per part de l'ajuntament	<input type="text"/>
	Deixar zona de bar tancada amb clau, si dona a l'exterior	<input type="text"/>
	Custòdia de les claus per part de l'ajuntament	<input type="text"/>
5	MÀQUINES DE VENDING	
	Retirar tots els productes de les màquines	<input type="text"/>
	Desendollar les màquines	<input type="text"/>



<b>6</b>	<b>SERVEIS</b>	
	Ventilar, si pot ser de manera natural, afavorint la ventilació creuada	
	Revisar que no hi ha pèrdues d'aigua	
	Tancar totes les finestres un cop s'hagi ventilat	
<b>7</b>	<b>CLIMATITZACIÓ</b>	
	Tancar tots els equips de climatització	
<b>8</b>	<b>INSTAL·LACIÓ GAS / GASOIL</b>	
	Tancar clau de pas a l'entrada del gas o a la sortida del dipòsit de gasoil	
<b>9</b>	<b>INSTAL·LACIÓ AIGUA</b>	
	Buidar circuit de retorn d'ACS	
	Tancar clau de pas general	
	Obrir aixetes per buidar canonades d'aigua	
<b>10</b>	<b>INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT</b>	
	Desconnectar tots els circuits de la caixa general de protecció, excepte els que alimentin els sistemes de seguretat contra la intrusió, incendi i l'enllumenat d'emergència	

*Es marquen en groc les actuacions de buidatge de circuits, desconexió de sistemes i tancament de claus*

**Observacions**

***Amb aquesta acta es deixa constància de la darrera revisió realitzada observant el següent:***

**Nom, NIF i signatura**

***Persona que ha fet la ronda***

**NOTA IMPORTANT:** Aquesta revisió ha estat realitzada prenent com a referència les recomanacions elaborades per l'Oficina del Pla Jove en data 30 d'abril de 2020, i amb les adaptacions i/o modificacions necessàries per aquesta instal·lació.